

## 內政部 函

地址：231007新北市新店區北新路三段200號13樓  
(建研所)

聯絡人：楊家睿

聯絡電話：02-89127890#308

電子信箱：jiaaruei@abri.gov.tw

受文者：本部營建署

發文日期：中華民國112年3月25日

發文字號：台內建研字第11276004891號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：註銷本部110年10月27日核發之健源有限公司「高壓混凝土磚B級」綠建材標章證書（證書字號：GBM0102562），請查照。

說明：

- 一、依財團法人台灣建築中心112年3月14日中建環字第1126060130號函及本部「綠建材標章申請審核認可及使用作業要點」規定辦理。
- 二、本部指定之綠建材標章評定專業機構財團法人台灣建築中心，為辦理111年度綠建材標章追蹤查核作業，以隨機抽樣之方式，抽選旨揭產品進行採樣送驗。產品經送台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）檢驗，抗壓強度測值為23.6（MPa）；厚度磨耗平均值及磨耗體積損失量測值分別為3.61（mm）、18.07（cm<sup>3</sup>/50cm<sup>2</sup>），未符合CNS13295國家標準規範值（綠建材標章通則評定要項），再經財團法人台灣建築中心取樣複驗，厚度磨耗平均值測值為3.4（mm）、磨耗體積損失量測值為17.02（cm<sup>3</sup>/50cm<sup>2</sup>），複驗結果仍不符國家標準規範，合先敘明。
- 三、本案依「綠建材標章申請審核認可及使用作業要點」第15點註銷貴公司「高壓混凝土磚B級」之綠建材標章證

建築管理組



1120023115



書，並公告於本部建築研究所網站  
(<https://www.abri.gov.tw>)。

四、貴公司如不服本處分，得自本處分送達翌日起30日內，繕具訴願書逕送本部，並由本部函轉行政院提起訴願。

正本：健源有限公司

副本：財團法人台灣建築中心、行政院環境保護署、本部營建署、建築研究所

電 2023/03/25 文  
交 10:33:12 章

裝

訂

線

